

ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»

Экзаменационные тестовые вопросы по дисциплине ОП.16 Аварийно-ремонтные работы

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

Рассмотрено на заседании
объединения ПЦК
Вадского филиала
Протокол № 1
от 26.08. 2020 г.

_____ Чернышкова Н.Н.

Согласовано:
начальник отдела информационно-
методического сопровождения и
сервисного обслуживания
26.08. 2020 г.

_____ Кокина М.Н.

1. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
А) на наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) тепловых электрических станций (ТЭС), в том числе внутриплощадочные газопроводы
Б) на шкафные регуляторные пункты
В) на наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
Г) на объекты хранения, транспортирования и использования сжиженных углеводородных газов (пропан - бутан)
2. На какие из перечисленных объектов не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
А) на наружные газопроводы поселений
Б) на экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования
В) на газорегуляторные пункты блочные
Г) на здания и сооружения на газопроводах
3. Какие работы производят без оформления наряда-допуска?
А) периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом работающих
Б) обход наружных газопроводов, ГРП, ШРП и ГРУ
В) техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа
Г) ремонт, осмотр и проветривание колодцев

4. Что должны предпринять перед началом работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода?

А) Отключить защиту от электрохимической коррозии

Б) продуть газопровод

В) трубы заземлить

Г) поставить ограждение рабочего места

5. Признаки отравления угарным газом

А) «Стучит в висках», «шумит в ушах», остановка дыхания, смерть от удушья, болит голова

Б) остановка дыхания

В) смерть от удушья

Г) болит голова

6. Из какой породы дерева должна быть изготовлена рукоятка молотка?

а) Береза.

б) Сосна.

в) Дуб.

7. При наличии каких дефектов нельзя пользоваться гаечным ключом?

а) Трещины на губках.

б) Вмятины на губках.

в) Вмятины на рукоятке.

8. Какой должен быть первый шаг оказания медицинской помощи при проведении сердечно-легочной реанимации?

а) Проверка проходимости верхних дыхательных путей пострадавшего

б) Проведение закрытого массажа сердца

в) Проведение искусственного дыхания.

9. Как оказать первую помощь при обмороке?

а) Посадить человека, дать горячее питье, дать обезболивающие средства

б) Положить пострадавшего на спину, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо холодной водой

в) Положить пострадавшего на спину, приподнять голову, дать валидол или нитроглицерин

10. С какой частотой выполняется ручной массаж сердца у взрослого человека?

а) 100-120 нажатий в 1 мин.

б) 30-40 нажатий в 1 мин.

в) 60-70 нажатий в 1 мин.

11. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ после проверки знаний рабочий должен пройти стажировку в течение:

- а) одного месяца;
- б) одной недели;
- в) первых десяти рабочих смен;
- г) первых шести рабочих смен;

12. Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода:

- а) любым газом;
- б) водой;
- в) воздухом или водой;
- г) воздухом;

13. Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК должна проводиться

- а) не реже 1 раза в месяц;
- б) не реже 1 раза в 3 месяца;
- в) не реже 1 раза в 12 месяцев;
- г) не реже 1 раза в 6 месяцев;

14. При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение закупорок методом шуровки

- а) не более 1000 мм.в.ст.;
- б) не более 500 мм.в.ст.;
- в) не более 2000 мм.в.ст.;
- г) при любом давлении;

15. Допустимая величина падения давления при контрольной опрессовке внутренних газопроводов жилых домов

- а) 20 мм.в.ст. в течение 5 минут;
- б) 60 мм.в.ст. в течение 30 минут;
- в) 100 мм.в.ст. в течение 1 часа;
- г) 10 мм.в.ст. в течение 1 часа;

16. Номер телефона АДС

- а) 03
- б) 112
- в) 911
- г) 04

17. Время прибытия бригады АДС

- а) 10 мин
- б) 1 час
- в) 40 мин
- г) 30 мин

18. Тренировочные занятия с персоналом АДС по планам локализации и ликвидации аварий (для каждой бригады) проводятся:

- а) 1 раз в 3 месяца
- б) не реже 1 раза в 6 месяцев
- в) 2 раза в год
- г) 1 раз в 5 лет

19. Тренировочные занятия с персоналом АДС по планам взаимодействия служб различного назначения проводятся:

- а) не реже 1 раза в 6 месяцев
- б) не реже 1 раза в год
- в) 2 раза в год

20. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение?

- а) 5 мин
- б) 1 час
- в) 30 мин
- г) 10 мин